



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел: (495)-916-39-19, email: und_mo@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Пушкинскому городскому округу**
МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.1а, тел (факс): (495)-993-55-02, ogpnpyshkino@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЯ № 351/1-11
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
ГБУ СО МО «Пушкинский комплексный центр социального обслуживания»
в лице директора Перемиловской Т.А.

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора отдела НД и ПР по Пушкинскому городскому округу по пожарному надзору Жукова В.А.

(наименование органа ГПН)

№ 351 от «31» октября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21.11.2019г. по 06.12.2019г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором по Пушкинскому городскому округу Московской области по пожарному надзору Ситниковым Денисом Николаевичем в отношении объекта защиты ГБУ СО МО «Пушкинский комплексный центр социального обслуживания», расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.51а, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д.17.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по безопасности Цымаркин В.Е.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Пушкино, Московский проспект, 51а				
351/1/1	Допускается размещение пожарных извещателей в ряде помещений на расстоянии менее 0,5м. (по факту 0,1-0,2м.) до электросветильников	(п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; п.13.3.6 СП 5.13130.2009; ст.4, ст.83 п.10 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	15.12.2020г.	
351/1/2	Допускается хранение под лестничным	(ППР в РФ п. 23 «к»);	15.12.2020г.	

	маршем горючих материалов			
351/1/3	Допускается размещение на путях эвакуации (в том числе в проходах, коридорах) различных материалов, изделий, оборудования	(п.36 «б» ППР в РФ);	15.12.2020г.	
351/1/4	Допускается хранение в тамбуре эвакуационного выхода посторонних предметов	(п.36в ППР в РФ);	15.12.2020г.	
351/1/5	Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания	(п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»);	15.12.2020г.	
351/1/6	Пути эвакуации частично отделаны материалами (линолеум) (пристройка), сертификат пожарной безопасности на которые не предоставлен	(ст.46 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ; ст.3 гл. 1 Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25* СНиП 21-01-97*)	15.12.2020г.	
351/1/7	Из помещения с возможным пребыванием более 50 человек (актовый зал) предусмотрен один эвакуационный выход	(ст.46 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ; ст.3 гл. 1 Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12* СНиП 21-01-97*)	15.12.2020г.	
351/1/8	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (система оповещения людей о пожаре не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА	(п. 61 ППР в РФ; п. 4.1 СП 3.13130.2009г; ст.4,ст.151 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»)	15.12.2020г.	
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д.17				
351/1/9	Дверь эвакуационного выхода наружу закрыта на замок, т.е. не обеспечивается возможность свободного их открывания изнутри без ключа		15.12.2020г.	
351/1/10	Отсутствуют пожарные извещатели АУПС в раздевалке №1)	(п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; СП 5.13130.2009; ст.4, ч.6, ч.10 ст.83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	15.12.2020г.	
351/1/11	Руководитель организации не обеспечил объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 (в помещениях электропитовых)	(п. 70 ППР в РФ);	15.12.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание для исполнения получил:

«06» 12 2019 года



Степановская Т.А.
(фамилия и инициалы)

Государственный инспектор
по Пушкинскому городскому округу
по пожарному надзору

«06» 12 2019 года

(М.П., подпись)



Д.Н. Ситников